



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Архангельска

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163013 г. Архангельск ул. Красных Партизан, д. 41, тел. 23-01-36, факс 23-00-24, E-mail: nadzorarh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

г.Архангельск

(место составления акта)

14:30

(время)

17.12.2015

(дата составления акта)

№ 794

На основании: распоряжения начальника ОНД г.Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Личкова Виктора Константиновича от 15 декабря 2015 года № 794

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка

(вид проверки)

здания общественного назначения МБОУ СШ №9, расположенного по адресу: г.Архангельск, просп.Ломоносова, д.80 (места проведения новогодних мероприятий).

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №9» (сокращенное наименование – МБОУ СШ №9), ИНН 2901043814, юридический адрес: г.Архангельск, просп.Ломоносова, д.80.

(наименование юридического (их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (ых) предпринимателя (ей), с указанием ИНН и

юридического (их) адреса (ов) организации (ий) – правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

17 декабря 2015 года с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 00 час 30 минут.

17 декабря 2015 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 00 час 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 01 день (01 час 00 минут)

(рабочих дней/часов)


С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (ы):

Тряпицына Елена Николаевна – и.о. директора МБОУ СШ № 9

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в "09" часов "00" минут «17» декабря 2015 года


(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку: Ураго Олеся Николаевна – инспектор отделения надзорной деятельности Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская Горка округов ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственный инспектор г.Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (их) проверку)

Лицо(а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: привлечение экспертов, представителей экспертных организаций не требовалось.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Тряпицына Елена Николаевна – и.о. директора МБОУ СШ № 9

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБОУ СШ № 9 – правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты (визуальный осмотр): здания общественного назначения МБОУ СШ №9, расположенного по адресу: г.Архангельск, просп.Ломоносова, д. (места проведения новогодних мероприятий).

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о расчете пожарного риска: Расчет пожарного риска не предоставлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: СТУ не предоставлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____


Объект защиты не является объектом культурного наследия.


(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

- В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.			

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ураго Олеся Николаевна – инспектор отделения надзорной деятельности Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская Горка округов ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (их) проверку)

«17» декабря 2015г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Тряпицына Елена Николаевна – и.о. директора МБОУ СШ № 9

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» декабря 2015г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)